

Chaos im Gärtnerplatztheater: Sprühflutanlage löst bei Premiere aus!

Am 10. April 2025 führte eine unbeabsichtigte Auslösung der Sprühflutlöschanlage im Gärtnerplatztheater in München zur kurzen Unterbrechung einer Premiere. Dank schnellem Eingreifen der Feuerwehr konnte größerer Wasserschaden verhindert werden.



Gärtnerplatztheater, 80331 München, Deutschland - Am 10. April 2025 kam es im Gärtnerplatztheater in München während der Premierenvorstellung zu einem unangenehmen Vorfall. Bei der Veranstaltung, die vor ausverkauftem Haus stattfand, wurde unbeabsichtigt die Sprühflutlöschanlage aktiviert. Dies geschah während eines Kostümwechsels einer Darstellerin im Zugangsflur zur Hinterbühne, wo sich auch das Bedientableau der sicherheitstechnischen Einrichtungen befindet, wie **Fireworld** berichtet.

Die Aktivierung der Löschanlage hatte zur Folge, dass

automatisch die Berieselungsanlage des Eisernen Vorhangs in Gang gesetzt wurde. Normalerweise wird dieser Mechanismus nur im Falle eines Brandausbruchs aktiviert, was auf eine Fehlauslösung hindeutete. Dank des schnellen Eingreifens der Brandsicherheitswache der Feuerwehr München konnte ein größerer Wasseraustritt verhindert werden. Dennoch begannen die Einsatzkräfte sofort mit der Beseitigung des bereits ausgetretenen Löschwassers.

Effiziente Reaktion der Feuerwehr

Dank des zügigen und gut koordinierten Handelns der Feuerwehr konnte der Wasserschaden rasch beseitigt werden, sodass die Vorstellung nach einer kurzen Unterbrechung weitergeführt werden konnte. Intendant Josef E. Köpplinger würdigte den professionellen Einsatz der Feuerwehr auf der Bühne, was mit Applaus des Publikums honoriert wurde. Auch die Technische Direktion sprach telefonisch ihren Dank für die reibungslose und gut koordinierte Zusammenarbeit aus.

Aktuell werden alle sicherheitstechnischen Einrichtungen des Gärtnerplatztheaters durch Fachfirmen überprüft und instandgesetzt. Diese Maßnahmen sind wichtig, um künftige Zwischenfälle zu vermeiden und die Sicherheit während Veranstaltungen zu gewährleisten.

Sicherheit bei Veranstaltungen

Die Bedeutung von Sicherheitsvorkehrungen wird auch im DGUV-Leitfaden „Sicherheit bei Veranstaltungen und Produktionen“ hervorgehoben, der vom Sachgebiet „Bühnen und Studios“ erstellt wurde. Dieser bietet praxisgerechte Umsetzungen staatlicher Vorschriften und Unfallversicherungsträgers. Der Leitfaden, der sich an Unternehmer und Führungskräfte richtet, stellt ein wichtiges Bindeglied zu den anwendbaren Regeln der Technik dar und informiert über Anforderungen an Veranstaltungs- und Produktionsstätten sowie spezifische Arbeitsbereiche und -verfahren. Diese Vorgaben sind nicht nur

für die Sicherheit von Bedeutung, sondern auch für die rechtskonforme Durchführung von Veranstaltungen, **wie auf DGUV erläutert.**

Details	
Vorfall	Notfall
Ursache	Fehlauslösung
Ort	Gärtnerplatztheater, 80331 München, Deutschland
Quellen	• www.fireworld.at • publikationen.dguv.de

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at